



Tablo obsluhy MHS 815

Tablo obsluhy je doplňkové zařízení systému elektrické požární signalizace určené k přenosu a zobrazení požární situace ve střeženém objektu, vyhodnocené ústřednou, a které umožňuje také ovládání systému EPS.

Elektronika ústředny je zabudována v plechové skříni s víkem. V horní části víka je panel s grafickým displejem 320×240 bodů, který přehledně zobrazuje všechny stavy systému EPS. Dále panel obsahuje signalizační diody a ovládací tlačítka.

Obsluha ústředny se provádí pomocí multifunkčních tlačítek a ovládacího strukturovaného menu ve 4 stupních přístupu (dle ČSN EN 54-2) znemožňující zásah nepovolanych osob do systému.

Tablo MHS 815 se k ústředně připojuje pomocí rozšiřujících modulů, umístěných v ústředně, a to buď jako zařízení typu SLAVE nebo MASTER. Podle způsobu nastavení pak pracuje pouze jako zobrazovací tablo nebo umožňuje základní ovládání ústředny až po plné ovládání zvolené ústředny.

Pro připojení tiskárny je v table osazen sériový kanál RS 232, pro připojení konfiguračního počítače kanál RS 232 nebo USB.

klíčová slova: EPS, tablo, panel, požár, ovládání