

ZKOUŠENÍ HLÁSIČŮ POŽÁRU PŘI FUNKČNÍ ZKOUŠCE A KONTROLÁCH PROVOZUSCHOPNOSTI

Hlásiče požáru se zkouší postupy a přípravy podle návodu výrobce

<u>Princip detekce</u>	<u>Přípravek</u>	<u>Zkušební médium</u>
Hlásiče kouře		
Bodové	Zkušební tyč s hlavicí např. MHY 506 SOLO RE6	zkušební plyn A3 zkušební plyn A3 zkušební plyn REF 8, REF 8S
Lineární	Měřič citlivosti TRUTEST Zeslabovací clona	postupné zvyšování koncentrace a měření snížení intenzity záření otvory v cloně
Hlásiče teplot	Zkušební tyč s hlavicí např. MHY 533 SOLO 461 RE6T	čočkou soustředěný svit žárovky, teplý vzduch teplý vzduch
Hlásiče plamene	Zkušební tyč s hlavicí např. MHY 533 Testovací lampa T-229/4P, Testovací lampa LE3	čočkou soustředěný svit žárovky žárovka s reflektorem žárovka s reflektorem
Hlásiče multisenzorové	Zkušební tyč s hlavicí např. TESTFIRE	
Hlásiče CO	Zkušební tyč s hlavicí např. TESTFIRE SOLO	zkušební plyn C3
Hlásiče nasávací	Zkušební souprava	SCORPION dávkovaný testovací aerosol