

V Praze dne 8. 12. 2025

Určeno členské základně Cechu EPS České republiky

Věc: Informace o Změně Z 1 ČSN 34 2710: Listopad 2025

Od 1. prosince 2025 nabyla platnosti k užívání změna Z1 ČSN 34 2710:2023 Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba, kterou se mění původní norma z října roku 2023 v následovně:

- stávající text uvedený v článku Souvisící právní předpisy a poznámky pod čarou v obsahu celého textu normy se mění, nahrazují a doplňují v souladu s novou právní úpravou účinnou v době jejího vydání;
- v obsahu kapitoly 2 Citované dokumenty se ruší ČSN EN 61241-14 (33 2335) Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem – Část 14: Výběr a instalace;
- článek 3.9 uvedení do provozu se včetně poznámky nahrazuje novým zněním jednak z důvodu upřesnění specifikace průkazu provozuschopnosti bezpečnostního zařízení před uvedením do provozu a jednak s ohledem na doporučený dohled projektanta (původního zpracovatele PBR) nebo jiného autorizovaného inženýra pro obor požární bezpečnost staveb v rámci koordinační funkční zkoušky (viz změna článku 9.2.3.1);
- v článku 6.11.2.1 se text odstavců a) a c) nahrazuje následujícím zněním, týkajícím se kabelové trasy s krátkodobou funkcí – P15-R/PH15-R, pro napájení a ovládání doplňujících či ovládaných zařízení systému EPS, u nichž se požaduje zachování funkce při požáru po dobu alespoň 15 minut a kabelové trasy s dlouhodobou funkcí – P60(120)-R/PH60(120)-R, pro napájení a ovládání doplňujících či ovládaných zařízení systému EPS, u nichž se požaduje zachování funkce při požáru po dobu 60 minut až 120 minut;
- v článcích 7.1, 8.1, 8.2, 9.1.1 a 10.4 položka b) se text uvádí do souladu s druhy dokumentací staveb podle nového stavebního zákona;
- text článku 9.2.3.1 se včetně poznámky nahrazuje s ohledem na zajištění legitimního dohledu projektanta při koordinačních funkčních zkouškách;
- v příloze I se mění text poslední věty článku I.2 následovně: „Oblast střežená lineárním hlásičem kouře nemá přesahovat rozsah jedné detekční zóny (viz článek 6.2)“;
- Příloha K – Sklady s vysokými a velmi vysokými regály se mění z informativní na normativní;
- v obsahu normy a v celé příloze L se text: „v poplachových zabezpečovacích systémech (PZS)“ nahrazuje textem: „v poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech (PZTS)“.

Ing. Zdeněk Hošek, Ph.D.,

čestný člen cechovní rady Cechu EPS ČR a Zpracovatel Změny Z1 ČSN 34 2710



T/F: +420 271 747 303 | M: +420 777 705 710 | E: president@cecheps.cz | www.cecheps.cz
IČO: 45772398, Reg.: VSC/1-14933/92-R | č. ú. 0287221379/0800

EPS není přepych | Fire alarm systems are never a luxury